

Міністерство розвитку економіки,  
торгівлі та сільського господарства України  
Державне підприємство  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»  
(ДП «СВЦОО»)

03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична)

03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (поштова)



Ministry for Development of Economy,  
Trade and Agriculture of Ukraine  
State enterprise  
«CERTIFICATION  
TEST CENTRE  
OF HEATING EQUIPMENT»  
(SE «STCHE»)

03150, Kyiv, Zagorodnya str., 15 (the legal address)

03045, Kyiv, Plescheeva str., 10 (de facto address)

Тел: (044) 360-80-98; тел/факс: (044) 259-47-27, 259-46-24  
E-mail: svcoo@ukr.net; http://www.svcoo.kiev.ua; код ЄДРПОУ 14315701

24.05 2021 р. № 79/3

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Директору  
ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТИМ»,  
03134, Україна, м. Київ,  
вул. Пшенична, буд. № 9  
Бернадському В. М.

Всім, кого це стосується

## ДОВІДКА

Державне підприємство «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання» (ДП «СВЦОО»), як орган з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (номер призначеного органу з оцінки відповідності № UA.TR.012) підтверджує, що продукція – Баки компенсаційні торгової марки RODA, код УКТЗЕД 8479, виробництва фірми «IMERA, A DIVISION OF ZILIO INDUSTRIES SpA.» Via Sega Vecchia, 65 Località Friola 36050 Pozzoleone (Vicenza), Італія:

- Моделей: RCTC0012R ÷ RCTC0200L, призначені для компенсації розширення рідини внаслідок нагріву та запобігання частому включенню насосів в системах водопостачання, в яких мембрана розділює компенсаційний бак на повітряну та водяну камери.
- Моделей RCTH0005R ÷ RCTH0300L, призначені для компенсації розширення рідини внаслідок нагріву в системах опалення та гарячого водопостачання, в яких мембрана розділяє компенсаційний бак на повітряну та водяну камери.
- Моделей RCTS0012R ÷ RCTS0024R, призначені для компенсації розширення рідини внаслідок нагріву в системах сонячних колекторів. Мембрана розділює компенсаційний бак на повітряну та рідинну камери,

не входять в сферу дії Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27, згідно пункту 2 переліки 2, 15 згаданого Технічного регламенту, та не підлягає обов'язковому декларуванню вимогам цього Технічного регламенту.

Керівник  
органу з оцінки відповідності  
М.П.



А. П. Олефіренко

Виконавець: Костюхіна +044 259 46 24