



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна  
станція

(назва установи)

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11

(місцезнаходження)

(0432) 32-56-18, ф. 35-51-63

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Зас Головного державного санітарного лікаря  
(пасада)  
Зайцева В.Г.  
Стривіше (або батькові)  
(підпис)  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА  
Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція  
851299

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.04.2008р.

№ 05.03.02-04/19074

"Агрегати повітряно-опалювальні одноструйні"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 29.71.26.570; 8516299100.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикулу)

Для опалювання житлових, офісних нежитлових приміщень

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ВАТ "Маяк", Україна, Україна, 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе 145, тел.: (0432)  
55-17-26;55-17-65,факс: (0432) 43-90-14; 43-80-31, код ЄДРПОУ: 14307771

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ВАТ "Маяк", Україна, Україна, 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе 145, тел.: (0432)  
55-17-26;55-17-65,факс: (0432) 43-90-14; 43-80-31, код ЄДРПОУ: 14307771

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

По показникам безпеки об'єкт повинен відповідати вимогам ТУУ 3.88-14307771-038-99 "Агрегат повітряно-опалювальний одноструйний" перевищення температури при нормальній експлуатації агрегата повинно бути не більше: на поверхні органів управління - 60грС; на поверхні шнура живлення - 50грС; на поверхні корпуса - 80грС, рівень шуму на відстані 1м. повинен бути не більше 65дБА відповідно до вимог ДСН №3.3.6.037-99

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог висновку.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Агрегати повітряно-опалювальні одноструйні", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ 3.88-14307771-038-99 "Агрегат повітряно-опалювальний одноструйний"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.



При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-  
\_\_\_\_\_  
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-  
\_\_\_\_\_  
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: -**

\_\_\_\_\_  
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна  
станція

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11, тел.:  
(0432) 32-56-18, ф. 35-51-63

\_\_\_\_\_  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 146 від 01.04.2008р.

\_\_\_\_\_  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії



Хитрук В.О.