



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.08 2015р.

№ 05.03.02-03/ 34044

Установки для кондиціонування повітря, запасні частини та аксесуари до них т.м. «Panasonic»

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8415

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для кондиціонування повітря (промисловість, побут). (роздрібна та оптова торгівля)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Panasonic Corporation", Японія, 1006 Kadoma Kadoma-shi, Osaka.571-8501; "Sanyo Electric Co., Ltd.", 1-1-1, Sakata, Oizumi-machi, Ora-gun, Gunma 370-0596, "Panasonic Appliances Air-Conditioning (Guangzhou) Co. Ltd.", 28, "Dalian Sanyo Refrigeration Co., Ltd." No. 118, "Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd." Lot 2

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Технологія клімату», Україна, 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 44, тел./факс (044) 593-64-39, код ЄДРПОУ: 35510425

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямий контракт з виробником/постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

При кондиціонуванні промислових та будівельних об'єктів, складських та громадських приміщень: напруженість електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц за електричною складовою не більше ГДР - 5 кВ/м, за магнітною складовою не більше ГДР - 1400 А/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів”; при обігріві побутових приміщень та ніг: напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 0,5 кВ/м згідно ДСН 239-96 „Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”. Показники мікроклімату на робочих місцях виробничих приміщень повинні відповідати значенням, наведеним в таблиці зміни № 1 до ГОСТ 12.1.005-88 (додаток 4) «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Установки для кондиціонування повітря, запасні частини та аксесуари до них т.м. «Panasonic», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути

використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Використання, зберігання, транспортування означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 17 серпня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів”, ДСН 239-96 „Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”, ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9418 від 17.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.